

COMUNICADO

EMAPA San Martín, comunica a la opinión pública, lo siguiente:

El domingo 29 de setiembre de 2024, se reportó el colapso del sistema de alcantarillado sanitario, el mismo que afectó al predio ubicado en el jirón Bolognesi 1158 de la ciudad de Tarapoto.

Personal de la empresa que brinda servicio de atención de reclamos operacionales a Emapa San Martín, acudió al mencionado lugar a efectos de proceder con el desatoro del buzón, colector y caja de registro, el mismo que se encontraba obstruido por una gran cantidad de arena y residuos sólidos que hace presumir es consecuencia de la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL SECTOR PARTIDO ALTO Y LA HOYADA, DISTRITO DE TARAPOTO-SAN MARTIN-SAN MARTIN"**, a cargo de la Municipalidad Provincial de San Martín.

Desde la Oficina de Distribución y Recolección de Emapa San Martín, en reiteradas oportunidades se viene advirtiendo que existen varias instalaciones de tuberías que requieren corregirse por defectos en su proceso constructivo y que es causa para estas obstrucciones del sistema de alcantarillado sanitario.

Emapa San Martín a través de la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras, como parte de la supervisión de la obra en mención, deberá a tomar las acciones correctivas del caso y que podría incluir la aplicación de penalidades

Tarapoto, 29 de setiembre de 2024

OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL

