

## **COMUNICADO**

EMAPA San Martín S.A., comunica a sus usuarios de Tarapoto, lo siguiente:

A las 2:00 de la madrugada de **hoy martes 22 de octubre de 2024** el operador de la PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable) del sistema Shilcayo, reportó un desperfecto en el vástago de la válvula de salida del Reservoirio 900 m3, incidente que impidió la apertura del referido reservoirio en la hora establecida.

A las 7.00 a.m. personal técnico del Área de Mantenimiento Electromecánico, de forma temporal solucionó el incidente procediendo a restablecer el servicio en las zonas afectadas.

Con la finalidad de proceder a la reparación de la mencionada válvula se procederá al cierre del reservoirio de 900 m3 Sistema Shilcayo a las 15:00 horas del martes 22 de octubre de 2024, afectando a los siguientes sectores:

**(Partido Alto y La Hoyada)** Todos los jirones que se encuentran dentro de Jr. Federico Sánchez hasta Jr. España subiendo España hasta Jr. Juan de la Riva hasta Jr. Perú siguiendo Jr. Perú hasta Jr. Tomas Villacorta, siguiendo Tomás Villacorta hasta Leoncio Prado, siguiendo Leoncio Prado hasta la última cuadra entrando a la Av. Circunvalación, expandiéndose a los Sectores Tarapotillo, Proyecto Huallaga y Brisas del Shilcayo, Jr. Vista Alegre, Camila Morey cuadra 6.

Los trabajos se proyectan culminar aproximadamente a las 19:00 horas del mismo día, restableciendo el servicio en el transcurso de la noche.

**Tarapoto, 22 de octubre de 2024.**

**OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL**

